

ПИТАЊЕ БРОЈ 1:

Постављени технички капацитет:

5) *Технички капацитет:*

Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) опремом за извођење радова који се изводе у оквиру предмета јавне набавке:

Услов 1. Теретно возило са хидруличном дизалицом висином подизања преко 20m - 1 комад.

Доказ:

Очитана саобраћајна дозвола и стручни налаз о прегледу и провери дизалице

Услов 2. Теретно возило са хидрауличном платформом висине подизања минимум 12 m - 1 комад.

Доказ:

Очитана саобраћајна дозвола и стручни налаз о прегледу и провери платформе.

Питање 1. За који позицију предмера је потребно поседовати овај технички капацитет. Ни једна позиција предмера не захтева поменућу технику, стога молимо да ово уклоните.

Одговор:

Теретно возило са хидруличном дизалицом висином подизања преко 20m потребно је за извођење радова **Б. РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ФУДБАЛСКОГ ТЕРЕНА на позицији 1** - фарбање 4 рефлекторска стуба висине 17m.

Теретно возило са хидрауличном платформом висине подизања минимум 12 m потребно је за извођење радова **Б. РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ФУДБАЛСКОГ ТЕРЕНА на позицији 2** - фарбање металне ограде са обе стране висине 8m површине 3024m².

ПИТАЊЕ БРОЈ 2:

Позиција предмера 6

Набавка и постављање пластичних седишта на трибинама димензија 415x454x320, тежина 1,3kg температура постојаности од -30°C до +80°C.

Постављање помоћу три шрафа у бетон један на седалном делу \varnothing 8mm и два испод предњег седалног дела \varnothing 6mm. Преко шрафа на седалном делу поставља се поклопац исте боје као и столица.

Питање 2. Опис столице одговара само једном понуђачу и супротности је са Законом о јавним набавкама. Молимо Наручиоца да у складу са Законом дозволити одступања од \pm 10 % у вредностима.

Одговор:

Наручилац је користио наведене техничке спецификације за столице, јер није могао другачије да опише какве столице жели, водећи рачуна да спецификације буду довољно разумљиве понуђачима, а не да би навођењем истих створио услове за давање предности или елиминисање појединих понуђача, поштујући одредбе члана 72. став 3. Закона о јавним набавкама.

Наручилац прихвата да одступања буду \pm 5 % за наведене параметре.

КОМИСИЈА ЗА ЈН 1.3.7/2018